

Znak postępowania: OA.2710.2.2022.DW

- do wszystkich Wykonawców -

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „**Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim**”

A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej „ustawa Pzp”, **Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie 1:

Czy remont ocieplenia elewacji ma obejmować doklejenie 5-centymetrowej warstwy styropianu? Przedmiar nie zawiera odpowiadającej temu pozycji, a projekt Budowlano-Wykonawczy (jeśli dobrze rozumiem) wyznacza by na starą powierzchnię, po oczyszczeniu i przygotowaniu, dokleić warstwę 5cm styropianu EPS 70.

Odpowiedź 1:

Projekt Budowlano – Wykonawczy zakłada doklejenie 5 cm styropianu tylko w koniecznych miejscach, takich jak boniowanie narożne. Wykluczone jest doklejenie 5 cm warstwy styropianu na powierzchni całej elewacji.

Pytanie 2:

W miarę możliwości proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji odnośnie wymiany rynien i rur spustowych. Jaki jest planowany obmiar łączny dla nowej instalacji wraz z nowymi dodatkowymi rurami spustowymi?

Odpowiedź 2:

Dokumentacja zawiera demontaż systemu orynnowania na czas prowadzenia robót. Nie projektuje się nowych rur spustowych, a pozostawienie istniejących z wykluczeniem uszkodzeń podczas demontażu na czas prowadzenia robót.

Pytanie 3:

Ile balkonów podlega remontowi? Wedle przedmiaru są to 4 balkony, natomiast wedle dokumentacji fotograficznej budynek ma 5 balkonów (3 na elewacji frontowej, po 1 na dwóch elewacjach bocznych).

Odpowiedź 3:

Zadanie dotyczy remontu wszystkich balkonów występujących na obiekcie tj. 5 balkonów.

- B. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 01.08.2022 r., godz. 9.00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 04.08.2022 r., godz. 9.00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 01.08.2022 r., godz. 10.00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 04.08.2022 r., godz. 10.00

- C. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 30.08.2022 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.09.2022 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00257259/01 z dnia 15.07.2022r.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

- F. W załączeniu:

1) *Ogłoszenie opublikowane w BZP dnia 28.07.2022r.*

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Janowie Lubelskim
mgr Tomasz Karpacz
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)